





FUEL TERMINAL PULANG PISAU

REGIONAL KALIMANTAN



PROFIL FUEL TERMINAL PULANG PISAU



FUEL TERMINAL
PULANG PISAU

Fuel Terminal Pulang Pisau

Merupakan salah satu unit operasional Regional VI Kalimantan dengan operasional penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM/BBK milik sub holding C&T – PT Pertamina Patra Niaga

Luas Area : 6,29 Ha


Alamat : Desa Kalawa Jl. Trans Bahaur RT. VIII
Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah

Mulai Operasi : 27 Januari 1986

KOMPOSISI TENAGA KERJA


FORMASI SDM EKSISTING (57 PEKERJA) :

ORGANIK	5 ORANG
TKJP RSD	6 ORANG
TKJP QQ	1 ORANG
TKJP MS	1 ORANG
TKJP HSE	2 ORANG
TKJP SS	1 ORANG
TKJP MARINE	6 ORANG
TKJP SECURITY	10 ORANG
TKJP MEDICAL	2 ORANG
TKJP CLEANING SERVICE	2 ORANG
TKJP GARDENER	7 ORANG
TKJP DRIVER	2 ORANG
PEKERJA ELNUSA	12 ORANG



■ ORGANIK = 5 ■ TENAGA BANTU = 40 ■ ELNUSA = 12

POLA SUPPLY FUEL TERMINAL PULANG PISAU



Fuel Terminal Pulang Pisau mendapatkan Suplai BBM/BBK reguler melalui Kapal dari :

- PT. KPI V Balikpapan
- Fuel Terminal Kotabaru


SUPLY	VESSEL	KECEPATAN	WAKTU TEMPUH
Fuel Terminal Kota Baru	OB. Bakau Besar dan OB. Desa Kapur	4 Knot	2,5 s/d 3 Hari
Refinery Unit V Balikpapan	MT. Samugara 27	9 Knot	2 Hari

OVERVIEW STORAGE TANK FT PULANG PISAU



◀ **Total Kapasitas : 15.973 KL**

POLA SUPPLY & DISTRIBUSI BBM/BBK



WILAYAH PEMASARAN BBM FUEL TERMINAL PULANG PISAU

TOTAL KONSUMEN RETAIL

- **PERTASHOP : 53**
- **SPBU : 31**
- **APMS : 18**



KAB. KAPUAS

SPBU	5
APMS	6
SPBB	2
PSHOP	10

KAB. PULANG PISAU

SPBU	4
APMS	4
PSHOP	16

KOTA PALANGKARAYA

SPBU	18
APMS	0
PSHOP	6

KAB. GUNUNG MAS


SPBU	1
APMS	5
PSHOP	13

KAB. BARITO SEL


SPBU	3
APMS	0
PSHOP	5

KAB. KATINGAN


APMS	1
PSHOP	3




JANUARI




FEBRUARI




MARET




APRIL



MEI




JUNI



JANUARI




FEBRUARI




MARET




APRIL




MEI




JUNI




JANUARI




FEBRUARI



MARET




APRIL




MEI

No	Bulan	Realisasi (KL)
1	Januari	64
2	Februari	60
3	Maret	52
4	April	54
5	Mei	34
Rata-rata (KL)		52,8


Rata-Rata Realisasi Tiap Bulan




JANUARI




FEBRUARI




MARET




APRIL




MEI




JUNI




JANUARI





FEBRUARI




MARET



APRIL

**MEI**

JUNI



Proses pengambilan sampel dan pengujian di Laboratorium FT Pulang Pisau



Test Report sebelum BBM di terimakan ke Tanki Timbun FT Pulang Pisau

PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
Fuel Terminal Pulang Pisau, Jl. Kampung Kalawa Kee, Kahayan Hilir, Pulang Pisau

Test Report
No. TR-041-BD/PND948000/2025

No. COQ	: NO. TR-119/1405-BL/Q26044/2025	Product	: PERTAMAX
Nama Transport	: OB. DESA KAPUR	Aval Sampel	: COT-3
Loading Port	: Fuel Terminal Kutubara	No. Sample	: 0343
Discharge Port	: Fuel Terminal Pulang Pisau	Tanggal Sampling	: 06 April 2025
Shipment Number	:	PIC Pengambil Sampel	: QQ
		Tanggal Penerimaan Sampel	: 06 April 2025

Parameter	Test Method	Unit	Limitation Min	Limitation Max	Result
Bilangan Oktan Riset (RON)	ASTM D2699	-	92	-	92,4
Distilasi : 10% vol Penguapan	ASTM D86	°C	-	70	51,8
Distilasi : 50% vol Penguapan	ASTM D86	°C	75	125	79,6
Distilasi : 90% vol Penguapan	ASTM D86	°C	130	180	171,6
Distilasi : Titik Didih Akhir	ASTM D86-22	°C	-	215	198,4
Distilasi : Residu	ASTM D86-22	% v/v	-	2,0	1,1
Berat Jenis @ 15 °C	ASTM D1298-22	kg/m ³	715	770	746,2
Penampihan Visual	-22	-	Clear & Bright	Clear & Bright	Clear & Bright
Warna	-22	-	Biru	Biru	Biru

Catatan :

- Sesuai SK Dirjen Migas No. 110/K/MG.01/DJM/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jema Bensin RON 91 yang Diaturkan di Dalam Negeri.
- Hasil pengujian sampel memenuhi spesifikasi Dirjen Migas.

Pulang Pisau, 06 April 2025

Pengawas Quality & Quantity

Achmad Sholihin

Proses pengambilan sampel dan pengujian di Laboratorium FT Pulang Pisau



Test Report di Tanki Timbun setelah BBM selesai di terima dari Kapal

PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
Fuel Terminal Pulang Pisau, Jl. Kampung Kulawa Kec. Kahayan Hilir, Pulang Pisau

Test Report
No.TR-042-AR/PND948000/2025

No. COQ : NO.TR-117/1405-BL-Q26044/2025 Nama Transport : GBU DESA KAPUR Loading Port : Fuel Terminal Kotabaru Discharge Port : Fuel Terminal Pulang Pisau Shipment Number :	Pendak : PERTALITE No. Tanki : T11 No. Sample : 0351 Tanggal Sampling : 06 April 2025 PIC Pengambil Sampel : QQ Tanggal Penyerahan Sampel : 06 April 2025
---	--

Parameter	Test Method	Unit	Limitation Min	Limitation Max	T11
Bilangan Octan Riset (RON)	ASTM D2699	-	90.0	-	90.5
Distilasi : 10% vol Penguapan	ASTM D86	°C	-	74	49.3
Distilasi : 50% vol Penguapan	ASTM D86	°C	77	125	79.0
Distilasi : 90% vol Penguapan	ASTM D86	°C	-	180	154.3
Distilasi : Titik Didih Akhir	ASTM D86	°C	-	215	184.9
Distilasi : Residu	ASTM D86	% v/v	-	2.9	1.0
Berat Jenis @ 15 °C	ASTM D1298	kg/m³	715	770	739.7
Penampilan Visual		-	Clear & Bright	Clear & Bright	Clear & Bright
Warna		-	High	High	High

Catatan:

- Sesuai SK Dirjen Migas No. 0486/K/10/DEM/S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dioperasikan di Dalam Negeri
- Hasil pengujian sampel memenuhi spesifikasi Dirjen Migas.

Pulang Pisau, 06 April 2025

Pengawas Quality & Quantity

Achmad Shofian

Proses pengambilan sampel dan pengujian di Laboratorium FT Pulang Pisau



Test Report sebelum BBM sebelum BBM di salurkan ke Konsumen SPBU

PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
Fuel Terminal Pulang Pisau, Jl. Kampung Kulawa Kec. Kahayan
Hilir, Pulang Pisau

PERTAMINA
PATRA NIAGA

Test Report
No.TR-116-PR/PND948000/2025

Nama Pelanggan : SPBU, APMS, INDUSTRI, TNI
Product : PERTALITE
No. Tangki : T11

Parameter	Test Method	Unit	Limitation Min	Limitation Max	Result
Bilangan Oktan Riset (RON)	ASTM D2699	-	90.0	-	90.5
Distilasi : 10% vol Penguapan	ASTM D86	°C	-	74	49.3
Distilasi : 50% vol Penguapan	ASTM D86	°C	77	125	79.0
Distilasi : 90% vol Penguapan	ASTM D86	°C	-	180	154.3
Distilasi : Titik Didih Akhir	ASTM D86	°C	-	215	184.9
Distilasi : Residu	ASTM D86	% v/v	-	2.0	1.0
Berat Jenis @ 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	715	770	717.5
Penampihan Visual		-	Clear & Bright	Clear & Bright	Clear & Bright
Warna		-	Hijau	Hijau	Hijau

Catatan :

- Sesuai SK Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri
- Hasil pengujian sampel memenuhi spesifikasi Dirjen Migas.

Pulang Pisau, 08 April 2025
Pengawas Quality & Quantity

Achmad Shotihin

Proses Pemeriksaan Quantitas dan Kualitas BBM di SPBU Wilayah Kerja Pulang Pisau



PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
Fuel Terminal Pulang Pisau, Jl. Kampung Kalana Koc, Kabupaten
Biru, Pulang Pisau

Test Report
No. TR-116-PR/PND948000/2015

Nama Pengirim: SPBU / APMS/POKUTRI, TN
Produk: PERTALITE
No. Tangki: T11

Parameter	Test Method	Unit	Limitation Min	Limitation Max	Result
Kandungan Oktan Biasa (RON)	ASTM D2699	-	90.0	-	98.9
Hasil uji: 10% vol Pengapasan	ASTM D481	%	-	78	49.5
Hasil uji: 50% vol Pengapasan	ASTM D481	%	77	120	78.8
Hasil uji: 90% vol Pengapasan	ASTM D481	%	-	149	134.5
Hasil uji: Tank Baku Adisi	ASTM D481	%	-	233	184.8
Hasil uji: Basah	ASTM D481	% v/v	-	2.0	3.0
Bahan Isopar (di 15 °C)	ASTM D1128	kg/m ³	710	770	717.8
Pemeriksaan Visual	-	-	Clear & Bright	Clear & Bright	Clear & Bright
Warna	-	-	Yellow	Yellow	Yellow

Catatan:

- Hasil UK Wilayah Kerja No. 0000 & 0000000000 tanggal 15 November 2017 tentang Inspeksi dan Audit (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Lantai Remot 90 yang Dipasarkan di Daerah Negeri
- Hasil pengujian sampel ini sesuai dengan hasil Uji Daerah Kerja

Pulang Pisau, 08 April 2015
Pengisian Quality & Quantity

Aktual Station


Definisi Singkatan:


1. ITM Pulang Pisau
2. Kps BSK
3. Kps Distribusi

3/18

Disetujui dan diproses oleh manajemen tingkat atas dengan persetujuan dan persetujuan dari sistem Electronic Test Report Online

POLA ALTERATIF/EMERGENCY DISTRIBUSI





TITIK PEMASARAN BBM FUEL TERMINAL PULANG PISAU

- APMS
- PETRASHOP
- SPBU
- SPBB & 3T

KONSUMEN INDUSTRI/POLRI FT PULANG PISAU

KONSUMEN INDUSTRI

PLN (PLTD/PLTU)

1. PLTU PULANG PISAU
2. PLTD TELAGA
3. PLTD KAHAYAN
4. PLTD TUMBANG SANAMAN (Katingan)
5. PLTD TUMBANG HIRAN (Katingan)

BUNKER

1. PT. PELAYARAN BAHARIMAS KALIMANTAN
2. PT. PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING

TNI/POLRI

1. POLRES PULANG PISAU
2. POLRES KAPUAS
3. POLRES GUNUNG MAS
4. POLDA KALTENG
5. TNI/DENBEKANG PALANGKARAYA
6. TEPBEK XII-44-A

SARFAS POMPA PMK

FIRE PUMP

PATTERSON (CLARKE)

1.500 GPM – 2006

AURORA (CLARKE)

1.000 GPM – 2013 (PERBAIKAN)

SUPPLY PUMP (GRUNDFOS)

1.100 GPM – 2024

VORTEX (FORWARD ENGINE)

500 GPM – 2016 (PORTABLE)

JOCKEY PUMP (GRUNDFOS)

250 GPM – 2014

VERTICAL FIRE PUMP

PROGRESS PENGADAAN (A. INVESTASI)



KEGIATAN BANTUAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN





Kegiatan Bersama Pemda Kab. Pulang Pisau



Kegiatan Bersama Pemda Kab. Pulang Pisau



Kegiatan Bersama Dirpamobvit Kalteng



Kegiatan Bersama Dishub Pulpis



Kegiatan Partisipasi Zero Accident Tingkat Provinsi



Kegiatan Partisipasi Zero Accident Tingkat Provinsi



Kegiatan Bersama Kapolres Pulpis



Kegiatan Bersama Damkar Pulpis



TERIMA KASIH

FUEL TERMINAL PULANG PISAU